



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх. № ПВ2-00005-И)
гр. Плевен, 26.04.2018 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 44 и чл. 52, ал. 1, т. 4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане чрез съществуващи съоръжения, придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи, обявявам следното съобщение:

1. **Цел на заявеното използване на водите:** „Водоснабдяване за други цели“.

2. **Водно тяло, в което се предвижда използване на водите:** Порови води в Неоген-Кватернера – Софийска долина – BG1G00000NQ030.

3. **Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:**

Тръбен кладенец ТК „НАДЕЖДА – 1997, МЛАДОСТ, СОФИЯ ”

Дълбочина: 37.00 м.

Експлоатационна колона: от 0,00 м до 37,00 м - сондирано с Ø 394 мм, от 0,00 м до 37,00 м - обсаждане с комбинирана експлоатационно-филтрова колона от PVC тръби с Ø 250/7,3 мм.

Филтърни участъци: в интервалите от 16,00 м до 22,00 м и от 25,00 м до 34, 00 м, от 0,00 м до 37,00 м - гравийна засипка.

Експлоатира се с потопяема помпа с максимален дебит 0,5 л/сек, монтирана на дълбочина 23 м от терена.

4. **Място на водовземане:** В ПИ с идентификатор 68134.4081.506, бул. Асен Йорданов, район Младост, Столична община, област София, ЕКАТТЕ 68134.

Географски координати в система WGS 84: N 42° 40' 25.6" E 23° 22' 47.9"

Геодезически координати в с-ма 1970 г, К 9 X 4600943.116 Y 8503229.687

Надморска височина в Балтийска височинна система: Н = 543 м.

5. **Обект на водоснабдяване:** автомивка в ПИ с идентификатор 68134.4081.506, бул. Асен Йорданов, район Младост, Столична община, област София, ЕКАТТЕ 68134.

6. **Проектни параметри на използването:**

Средноденоношен дебит: 0,1 л/сек;

Максимален дебит: 0,5 л/сек при воочерпене 4 часа и 48 минути в денонощието;

Минимално водно количество: 1839 куб.м/год.;

Годишно водно количество: 3154 куб.м/год. за „Водоснабдяване за други цели“.

СВН= 5,02 м. / на кота 537,98 м н.м.в./.

Максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво S_{\max} = 1,53 м, ДВН = 6,55 м. /на кота 536,45 м н.м.в./.

7. **Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:**



5800 гр. Плевен, ул. „Чатаалджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bddr.org, web: www.bd-dunav.org



- Да се монтират отделни водомерни устройства за отчитане на използваната подземна вода по различните цели.
 - Да се поддържат в изправност разходомерните устройства.
 - Да извършва ежемесечно:
 - отчет на добитите водни количества;
 - отчет на статичното/динамичното водно ниво.
 - Да се извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода в акредитирана лаборатория по показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, нитрити, фосфати, хлориди и сулфати.
 - Данните от наблюденията да се вписват в дневник, заверен от БУДР Плевен.
 - Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – проектен дебит, допустимо понижение, максимално допустимо динамично водно ниво.
 - Да се заплаща такса водовземане за добитите водни количества.
- 8. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, на адрес: гр.Плевен - 5800, ул.„Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

