



Изх. №ПВ2-00293

Плевен 09.01.2015 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.75, чл.79а, ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 от Закона за водите (ЗВ), във връзка със заявление вх. №ПВ2-00293/24.11.2014 г. за продължаване на срока на действие на разрешително за водовземане №11590336/11.02.2009 г. и привеждане в съответствие на разрешените годишни водни количества в разрешителното. С оглед съществуващия недостиг на свободни водни количества за подземно водно тяло BG1G000000N033 „Порови води в Неогена - Софийска котловина”, определени съгласно изискванията на чл.46а от Наредба №1/10.10.2007 год. и вземайки предвид обстоятелството, че е налице неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването, е налице правно основание за отнемане на част от водовземането, съгласно чл.79а, ал.2, във връзка с чл.79а, ал.1, т.5 от ЗВ, поради което на основание чл.75 от ЗВ се прави следното съобщение.

1. Цел/и на заявеното използване на водите: Други цели.

2. Водно тяло, в което се предвижда използване на водите: Порови води в Неогена - Софийска котловина - BG1G000000N033.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

Тръбен кладенец „ТК ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ – Младост, София”

Дълбочина: 80,0 м.

Експлоатационна колона: от PVC тръби с диаметър Ø 160 мм, в интервала от 0.00 м до 80.00 м.

Водоприемна част: филтри от PVC тръби с диаметър Ø 160 мм в интервала от 31.00 м до 64.00 м и от 68.00 м до 74.00 м. Задтръбното пространство е запълнено с гравийна засипка.

Оборудване: около тръбния кладенец е изградена бетонова шахта с размери 1.5/1.5 м и дълбочина 1.0 м, покрита с метален капак.

Помпено оборудване: потопяема помпа с дебит до 1.00 л/сек, монтирана на дълбочина 65.00 метра от повърхността.

Географски координати: N 42°38'44.899" E 23°23'44.938"

Геодезични координати (к.с. 1970 г.) X 4597835.240 Y 8504527.608

Кота – 584.00 (Балтийска височинна система)

4. Място на водовземане: Тръбен кладенец „ТК ГЛОРИЕНТ ИНВЕСТМЪНТ БГ – Младост, София” – в урегулиран поземлен имот №III-773,6075,3793, кв.14, м-ст „Цариградско шосе – 7-11 км”, р-н Младост по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица).

5. Обект на водоснабдяване: На територията на урегулиран поземлен имот №III-773,6075,3793, кв.14, м-ст „Цариградско шосе – 7-11 км”, р-н Младост по плана на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица).

6. Проектни параметри на използването:

Разрешен средноденонощен дебит: 0.1 л/сек



Разрешен максимален дебит/време за черпене: до 1.00 л/сек, при режим на работа до 14 часа на денонощие.

Разрешен годишен воден обем: 3 154 куб.м/годишно

Статично водно ниво: СВН= 17.00 м, Кота СВН = 567.00 м

Максимално допустимо експлоатационно понижаване във водовземното съоръжение: 2.85 м до дълбочина 19.85 м под терена

7. Разпределение на разрешения годишен воден обем по цели за ползване на подземните води:

За други цели – 3 154 куб.м/годишно

8. Условия, при които би могло да се предостави правото на използване на водите:

- Да се поддържа в изправност монтирания водомер.
- Да се извършва ежемесечно: Измерване на черпените водни количества от кладенеца и режимни наблюдения на динамичното водно ниво.
- Резултатите от режимните наблюдения и ползваните водни количества да се вписват в дневник, заверен от БДУВДР.
- Да извършва ежегодно химичен анализ на добиваната подземна вода по показателите: рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди, сулфати, в акредитирана лаборатория и протоколите да се представят в БДУВДР гр. Плевен. На протоколите да бъде изписвано пълното наименование на съоръжението (посочено в разрешителното) и номер на разрешителното.
- Да се спазват и да не се нарушават параметрите на водовземането – средноденоношен дебит, разрешено водно количество и допустимо понижаване.
- Да се заплаща такса водовземане за черпените водни количества от кладенеца.

9. Място за предоставяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен, гр. Плевен – 5850, ул. „Чаталджа” №60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 (четирнадесет) дневен срок от обявяване на съобщението.**

С уважение,

ПЕТЪР ДИМИТРОВ

и.д. Директор на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район с център Плевен
Заповед № РД-970/18.12.2014 г. на Министъра на МОСВ

